

평가사유서

□ 사업명: 가칭. 동부권역 학생안전체험교육원 신축 설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A	<p>대중교통, 보행자 및 차량접근 계획상의 재검토. 대형 버스용 SBY 도로 확보.</p> <p>내외부 공간 계획의 재검토. 주변환경 및 하천과의 연계 필요성.</p> <p>채광·환기·에너지 등 편의의 대응성을 증진 시. 가. 양극도의 이동경로 통해 조망현황.</p> <p>외부 공간계획의 구체성이 조망현황.</p>
작품 B	<p>주변환경 분석을 통한 대중교통, 보행자 및 차량접근 계획이 고려됨. 차량, 보행의 여자가 차이를 나타내 될수있도록. 반영.</p> <p>친환경적 구조 공법을 적용하려는 의도. 드러남.</p> <p>내외부 공간 계획의 구체적인 표현 요청됨</p>

2023년 11월 17일

심사위원

김티정 (서명 또는 인)

경상남도교육감 귀하

평가사유서

□ 사업명: 가칭. 동부권역 학생안전체험교육원 신축 설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A	<ul style="list-style-type: none"> · 배치 영역의 공간 확보 계획이 우수하며, 특히 내, 외부공간의 연계성으로 인한 흡수적 체험각습 환경 조성이 돋보이는 안입니다 · 안전 체험관의 성격을 잘 이해하고 있는 기능연계의 구성이 순환적 연계성을 가지고 있어 보입니다 · 상징성 및 비례적 균형감 있는 입면처성이 돋보이나 다소 정제적사항은 근거리에서 반주처리 협의가 필요해 보입니다.
작품 B	<ul style="list-style-type: none"> · 외부공간을 인접공간과 연계시켜 자연스런 외부공간을 유도하려는 준점이 몇보이는 합니다 다만 외부공간도 내부기능의 연속성을 가지고 안전체험관으로서의 기능분배가 형성되었으므로 어느 아쉬움이 있습니다. · 내부 영역의 독립성은 몇보이나 상도 유기적 관계가 조금 부족해 보입니다.

2023년 11월 17일

심사위원 **박인철** (서평 또는 인)

경상남도교육감 귀하

평가사유서

□ 사업명: 가칭. 동부권역 학생안전체험교육원 신축 설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A	<p>- 배치계획에 있어 공간의 조형가능성 등 용선을 계획하고, 다양한 이용가능 계획의 커뮤니티 공간은 기능성을 우선순위에 둔 점이나</p> <p>- 토지이용계획시 기능적역과 영역을 분계선으로 이룬다고 계획이 우수하다</p>
작품 B	<p>- 계획의 용역은 분계선에 기능성을 계획하였으나 당초의 용역은 고려하여 용역은 3개 층으로 분내하여 용역영역은 서로이웃간의 분리이다.</p>

2023년 11월 17일

심사위원 **조 동식** (서명) **조동식**

경상남도교육감 귀하

평가사유서

□ 사업명: 가칭. 동부권역 학생안전체험교육원 신축 설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A	<ul style="list-style-type: none"> - 주차등선이 원활하고 보행자 진출입구 계획이 무리가 없음 - 공원과 적극적으로 연결하고 피딩엔 계획도 공천방향을 아예 하얏음 - 전시, 체험 영역과 관리, 운영 영역을 구분하여 등선시 분계를 도모하였음 - 임면은 3부분으로 구분하고 청안이대지는 추후하였으나 컨셉은 물론 반영함.
작품 B	<ul style="list-style-type: none"> - 층에서 개개실, 전시부분 등 크게 MASS로 구분하였음 - 진입등선과 진출입구가 일부 일치하지 않아서 간섭기에 분계가 있음 - 형태 계획은 콘크리트와 커튼월을 고사하여 수직선은 강건한 계획으로 견고한 이미지를 구축하였음

2023년 11월 17일

심사위원

신동규

(서명 또는 인)

경상남도교육감 귀하


평가사유서

□ 사업명: 가칭. 동부권역 학생안전체험교육원 신축 설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A	<ul style="list-style-type: none"> - 건축물의 배치 및 형태계획에 있어서 전시영역과 사무영역 등의 구분을 통한 메스의 분할과 연계성을 고려함 - 각 영역별 조닝과 동선의 유도를 체계적으로 설계에 반영하여 공간을 구성하였음 - 학교의 단체관광객과 개별탐방객을 구분하여 활용성을 검증하고 시설이용후 공원과의 연계를 도모함 - 경관에 있어서 사용자를 고려하여 양산천과 공원의 조망축을 건물의 배치와 향의 조율을 통해 공간을 구성함
작품 B	<ul style="list-style-type: none"> - 배치 및 형태에 있어서 공간의 특성에 따라 내·외부영역으로 나누고 3개의 영역으로 분할 계획함 - 통합된 공간구조의 체험공간으로 계획함으로 향후 리모델링, 공간의 재구성시에 잇점이 있으나 유지관리의 측면에서는 있어서는 공간의 구획 및 조정이 필요함 - 2층과 3층에 연결된 브릿지는 두 개의 메스를 연결하는 기능뿐만 아니라 4D영상실을 겸하고 있으며 복도공간을 이용한 전시공간으로의 활용도 가능할것으로 사료됨

2023년 11월 17일

심사위원

김 2 | 영 (서명) 

경상남도교육감 귀하

평가사유서

□ 사업명: 가칭. 동부권역 학생안전체험교육원 신축 설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A	<ul style="list-style-type: none"> - 안전체험관의 프로그램에 따라 체험, 관리, 사무영역을 체계적으로 구분하여 배치한 점이 우수함 - 다양한 방면에서의 보행자 접근을 고려하여 지상층에서 출입이 편리하도록 계획하였으며, 주변의 대지조건에 대응하여 시설을 배치한 점이 우수함 - 대지내에 다양한 외부공간을 계획하여 체험공간과 서로 적극적으로 연계되도록 계획한 점이 우수함 - 양산천 및 공원으로의 전망을 고려하여 서측에 수직의 개방공간을 계획한 점은 좋으나, 서향면이 유리면으로 계획되어 여름철 강한 일사를 대비한 입면계획이 필요함 - 수직동선의 원활한 이동을 위해 장애인용엘리베이터는 분산배치될 필요가 있음
작품 B	<ul style="list-style-type: none"> - 주변의 공원, 주차장 및 주거지역에서의 보행자 접근동선을 고려하여 저층부를 분동으로 계획한 점이 우수함 - 주차장을 안전체험교육원에 인접하게 배치하여 접근의 편리성을 고려한 점은 좋으나, 전체 대지의 이용측면에서는 교육원 주변의 외부공간이 협소해진 점은 아쉬움 - 지상층이 3개의 분동으로 계획되어 각 프로그램별로 배치한 점은 좋으나, 내부공간과 연계된 다양한 외부공간이 조성되지 못한 점이 아쉬움 - 입면계획에서 각각의 가로에 대응한 조금 더 변화있는 디자인이 필요할 것으로 판단됨

2023년 11월 17일

심사위원

김성문 (서명) 

경상남도교육감 귀하

평가사유서

□ 사업명: 가칭. 동부권역 학생안전체험교육원 신축 설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A	<ul style="list-style-type: none"> - 공원의 녹지를 대지내부로 끌어들여 '공원-해변안과 연계한' 간의 기능적 연계를 가지는 동선계획이 이루어짐. - '배리어프리' 등의 배려가 다른 다양한 부분이 있음. 엘리베이터가 각층동에 집중배치되어 우측동 (농사용자가 장애인일 경우 탑승)에서 불합리한 점이 발생함.
작품 B	<ul style="list-style-type: none"> - 주차장과 부속인구의 위치 선정에 오류가 있음. 이를 인하여 장애인 주차장과 주차장과의 거리가 다른 점에 있어, 드림존과 주차장도 거리가 다른 점 발생함. - 주차장계획시 순환동선을 이루기 위한 더 나은 개인 차량용 계획이 이루어지지 않았음에 해당함. 또한, 상아사실이나 하역공간 간의 동선의 간섭이 발생함. - 시설, 안전상의 문제가 다수 있음. (계단사행 방향은 시설방향을 고려하여 하행로 라면상 오류 수정 바람. 막다른 복도 많아 시설 불리함 있음)

- 또한, 불합리한 크레인 등 시설물의 비현실적 부설이 있음

2023년 11월 17일

심사위원

서혜민

(서용호 인)

경상남도교육감 귀하

평가사유서

□ 사업명: 가칭. 동부권역 학생안전체험교육원 신축 설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A	1.배치 : 보행동선의 주출입방향을 고려한 영역배치 및 출입구 배치가 적절함 2.공간 : 유틸리티 공간이 메인홀에 위치해 있어 부적절함, 어린이 종합안전 체험관에서 위층으로 이동이 불편하며, 각 층별로 체험공간이 배치되었고, 사무공간과의 구분이 없음 3.주변과조화 : 다양한 입면구성이 창의적이며 주변과 어울림 4.기술계획 : X6열의 기둥배치가 생활안전실 내부에 배치되어 공간활용성이 낮아짐 5.기타 : 주변 공원과 연계되어 지역주민 및 외부의 이용에 편리함 제공가능
작품 B	1.배치 : 기계,전기실등의 유틸리티의 별도구분이 휴율적임, 드랍존 또는 장애인 주차구역에서 메인 홀까지의 거리가 멀어 불편함 2.공간 : 체험공간의 목적별 구분이 확실함, 사무공간과 체험공간의 완벽한 동선분리로 이용에 편리함, 장애인 승강기를 각동별로 배치함에 따른 사회약자의 이용에 편리함 3.주변과조화 : 입면이 전체적 콘크리트루버의 반복으로 단조롭고 공사비 대비 저가자재(페인트)사용으로 주변과 조화롭지 못함 4.기술계획 : 액티브 및 패시브적요소를 적절하게 반영하지 못함, 적용 마감재의 적용 가능성은 높으나 단순함 5.기타 : 무장애 계획은 적절하나 유지관리계획은 없음

2023년 11월 17일

심사위원 이 상재 (서명 또는 인)

경상남도교육감 귀하

평가사유서

□ 사업명: 가칭. 동부권역 학생안전체험교육원 신축 설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A	<ul style="list-style-type: none"> • 안전체험관 성격에 맞춘 체험. 관리. 사무영역으로 구분하고 공용공간을 중심으로 기능별 분리를 배치하여 커뮤니티공간 중심으로 기능별 프로그램이 유기적으로 배치되어 있음 • 인포공간과 공동실간의 층마 및 휴게공간이 유기적으로 조성되어 있음. • 2. 3층 관리사무실이 각각 배치되어 안전과 감시가 이루어질 것으로 판단됨.
작품 B	<ul style="list-style-type: none"> • 학교 이전부터 사례 표본으로 기능으로 상등, 동등, 하등은 고려하여. 재선안원과 어린이 층간안원등과 기계. 전기실 등 3개 영역을 분리하여 외부공간을 대극장으로 유도 되어 있음 • 관리사무실이 3층에 배치되어 자연스러운 안전관 감시가 가능함. • 프로그램 영역별 조이 배치되어 있으며. 동등공간이 테라스 및 휴게공간이 분선되어 분리함.

2023년 11월 17일

심사위원

김동영

(서명) *김동영*

경상남도교육감 귀하